



phone: +31 341 371 030  
e-mail: info@plucon.nl

Service:

Hoofdkwartier  
ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

TN

EU-C-8f  
GEBRUIKERSHANDLEIDING

TECH  
CONTROLLERS

TECH  
CONTROLLERS

## GARANTIE KAART

TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. bedrijf zorgt voor een goede werking van het toestel voor de periode van 24 maanden vanaf de datum van verkoop. Indien aantoonbaar is vastgesteld dat door fabricagefout technische defecten zijn ontstaan zal fabrikant vervangend product leveren.

Het defecte apparaat moet worden aangeboden aan de fabrikant. Gedragsregels in het geval van een klacht worden bepaald door de wet op de specifieke voorwaarden van de verkoop van de consument en wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 5 september 2002).

VOORZICHTIG! De temperatuursensor kan niet ondergedompeld worden in een vloeistof (OLIE, WATER ETC). Dit kan resulteren tot BESCHADIGEN van de controller en verlies van de garantie! De aanvaardbare relatieve vochtigheid van de omgeving van de regelaar wordt 5 / 85% REL.H. ZONDER STOOM OF CONDENSATIE EFFECT.  
Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen.

De kosten van onrechtmatig gebruikmaken van service voor een defect zal uitsluitend voor rekening van de eindgebruiker zijn. De onrechtmatige aanspraak tot schadevergoeding welke niet onder de garantie vallen, evenals een onrechtmatige aanspraak na diagnose van het apparaat (bijvoorbeeld schade aan de apparatuur door de schuld van de klant of onbekwaam handelen monteur), of indien er in het apparaat defecten opgetreden door externe invloeden.

Met het oog op de rechten die voortvloeien uit deze garantiebepaling, wordt de gebruiker verplicht, op eigen kosten en risico, leveren apparaat voor garantie, samen met een correct ingevulde garantiekaart (met in het bijzonder de verkoop datum en handtekening van de verkoper en een beschrijving van het defect) en aankoop bewijs (ontvangst, BTW factuur, etc.). De g arantiekaart is de enige basis voor gratis reparatie. De klacht reparatietijd is 14 dagen.

Wanneer de garantiekaart is verloren of beschadigd is, doet de fabrikant geen duplicaat afgeven.

.....  
stempel van de verkoper



.....  
verkoopdatum

## EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid dat **EU-C-8f** vervaardigd door TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur, Richtlijn 2009/125/EG betreffende de tot stand brenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten, alsmede de verordening van het MINISTERIE VAN ONDERNEMINGEN EN TECHNOLOGIE van 24 juni 2019 tot wijziging van de verordening betreffende de essentiële eisen ten aanzien van de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, uitvoeringsbepalingen van Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PB L 305 van 21.. 11.2017, p. 8).

Voor de beoordeling van de naleving zijn geharmoniseerde normen gebruikt:  
PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a Gebruiksveiligheid  
PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a Gebruiksveiligheid  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b Elektromagnetische compatibiliteit  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1 b Elektromagnetische compatibiliteit  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 Effectief en coherent gebruik van radiospectrum  
EN IEC 63000:2018 RoHS.


Wieprz, 22.09.2022

  
Pawel Jura  
  
Janusz Master  
Prezesa firmy

## Omschrijving

Sensor EU-C-8f wordt gemonteerd in de afzonderlijke verwarmingszones. De sensor stuurt informatie over de huidige vloertemperatuur naar de hoofdregelaar.


Kleurversies: wit en zwart.



## Toewijzen EU-C-8f sensor in een gewenste zone

Elke sensor moet worden geregistreerd in de hoofdregelaar in een bepaalde zone - Zones/Vloerverwarming/Registratie. Druk na het selecteren van Registratie op de communicatieknop op de geselecteerde temperatuursensor EU-C-8f.

Als de registratiepoging is geslaagd, wordt op het scherm een bericht weergegeven om te bevestigen en knippert het controlelampje op de EU-C-8f-sensor twee keer.



## Veiligheid

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet de gebruiker de volgende voorschriften aandachtig door lezen. Niet gehoorzamen aan de regels die zijn opgenomen in deze handleiding kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de regeling. De handleiding moet worden bewaard op een veilige plaats voor verdere verwijzing. Om ongelukken te vermijden moet ervoor worden gezorgd dat elke persoon die het apparaat gebruikt zelf is vertrouwd met het werkingsprincipe en beveiligingsfuncties van de regelaar. Als het apparaat moet worden verkocht of op een andere plaats herplaatst, zorg ervoor dat de handleiding bij het apparaat is, zodat alle potentiële gebruikers toegang tot essentiële informatie over het apparaat hebben.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen of schade als gevolg van nalatigheid; Daarom worden gebruikers verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen in deze handleiding om hun leven en eigendommen te beschermen vermeld in acht te nemen.




### WAARSCHUWING

- Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een vakbekwaam persoon;
- Laat geen losse verpakkingsmaterialen zonder toezicht achter. Dit kan gevaarlijk speelgoed zijn voor kinderen. Er bestaat een risico op verstikking;
- De sensor is ontworpen voor gebruik in droge, binnenruimtes;
  - De sensor wordt gevoed door een batterij 2XAAA 1,5V;

## Installatie

Sluit de vloersensor aan op de EU-C-8f sensor.  
De polariteit maakt niet uit!



Houd rekening met de volgende regels:

- per zone mag maximaal één temperatuursensor geregistreerd worden;

- als de gebruiker probeert een sensor te registreren in de zone waarin al een andere sensor is geregistreerd, wordt de eerste sensor uitgeschreven en wordt deze vervangen door de tweede.

Voor elke temperatuursensor die aan een zone is toegewezen, kan de gebruiker de maximale temperatuur instellen waarboven de hoofdcontroller de vloerverwarming zal uitschakelen om de vloer te beschermen.



### NOTITIE

Aan elke zone mag slechts één ruimtevoeler worden toegewezen.

*De afbeeldingen en diagrammen zijn alleen ter illustratie.  
De fabrikant behoudt zich het recht voor om enkele hangers in te voeren.*

## Technische data

Sensortype.....	NTC
Temperatuurmeetbereik.....	-30÷50°C
Frequentie.....	868 MHz
Voeding.....	2xBatterijen 1,5V AAA
Meetfout.....	+/-0,5°C



We zijn toegewijd aan de bescherming van het milieu. Vervaardigen van elektronische apparaten geeft een verplichting om te voorzien in het milieuvriendelijk afvoer van gebruikte elektronische componenten en apparaten. Daarom zijn we ingeschreven in een register dat door de Inspectie voor Milieubescherming wordt bewaard. De doorkruiste afvalcontainer op een product betekent dat het product niet kan worden verwijderd met huishoudelijke afvalcontainers. Het recyclen van afval helpt het milieu te beschermen. De gebruiker is verplicht om hun gebruikte apparatuur over te brengen naar een verzamelpunt waar alle elektrische en elektronische componenten worden ingezameld.